

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

**00002121 del 14/11/2022**

**OGGETTO:** FORNITURA NUOVA POMPA RILANCI ACQUA FREDDA PIANI ALTI E RIPARAZIONE DI UNA POMPA E DUE MOTORI PER L'IMPIANTO DELL'ACQUA SANITARIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAVIGLIANO (CN) – DITTA F.LLI GIACOSA S.N.C. - € 10.443,44 IVA COMPRESA - SMART CIG: Z3E3842D7F

### **IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 247 del 14/06/2019 e identificato quale Responsabile unico del procedimento, che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

richiamato il vigente Regolamento dei provvedimenti amministrativi dell'ASL CN1;

richiamata la deliberazione n. 331 del 06/10/2022 *"Deleghe funzioni di gestione ai dirigenti aziendali. Revoca Allegato 1 del provvedimento n. 630 del 04/10/2021. Riattribuzione deleghe."* – Allegato 1 Capo I/7 n. I/3;

richiamate le deliberazioni del Direttore Generale:

- n. **734** del 09/12/2021 ad oggetto *"ADOZIONE PER L'ANNO 2022 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI GESTORI DI SPESA DELL'ASL CN1"*;

**Segue Determinazione n. 00002121 del 14/11/2022**

---

- n. **787** del 27/12/2021 *“PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI D.M. 16.01.2018 N.14 – ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE ANNI 2022-2024”*;
- n. **788** del 28/12/2021 ad oggetto *“ADOZIONE BILANCIO PREVISIONE 2022 V.0 IN FORMA DI PROVVISORIO TECNICO”*.
- n. **793** del 30/12/2021 *“RIPARTIZIONE BUDGET 2022 - DESIGNAZIONE DEL COORDINATORE E ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO IMMOBILIZZAZIONI A.S.L. CN1.”*;

Richiamati i seguenti articoli del gli D.lgs. 50/2016 s.m.i.

- art. 32 comma 2 *“fasi delle procedure di affidamento”*, che prevede la possibilità di procedere all'affidamento diretto con un unico atto che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni della scelta del fornitore;
- articoli 29, 30 comma 1 e 36 comma 1 del Codice Appalti per il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché il rispetto dei principi di libera concorrenza, di non discriminazione e del principio di rotazione;

Premesso che il sistema di distribuzione dell'acqua sanitaria presso l'Ospedale di Savigliano è costituito da due impianti idrici distinti, aventi origine entrambi dalla sottostazione termica, denominati *“impianto per piani alti”* e *“impianto per piani bassi”*; tale distinzione fisica nasce dal fatto che per garantire la funzionalità della distribuzione idrica calda e corrispondente ricircolo di mantenimento della temperatura, è necessaria l'adozione di pressioni di esercizio particolarmente elevate sul circuito dedicato ai piani alti (dal quarto sino alla sommità di edificio), per compensare la pressione statica (componente geodetica) presente sui collettori di sottostazione. Viceversa, per il circuito idraulico dei piani bassi è sufficiente garantire un valore di pressione normale: questa suddivisione si riflette sul fatto che sono presenti due stazioni di pompaggio ognuna delle quali è costituita da più unità di pompaggio per avere la giusta ridondanza a copertura di avarie derivanti da usure di componenti meccanici o elettrici. In particolare, la stazione di pompaggio dedicata ai piani alti è costituita da n.3 elettropompe attivabili in sequenza e in reciproca alternativa per intercalare e distribuire il carico di lavoro idrodinamico.

Da controlli di esercizio condotti, secondo usuale procedura manutentiva, è risultato che due di queste elettropompe presentano anomalie, che necessitano

**Segue Determinazione n. 00002121 del 14/11/2022**

---

di intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al ripristino di funzionalità, indispensabile per assicurare un regolare esercizio della distribuzione idrica calda dei piani alti. Parallelamente sono stati riscontrati deficit di funzionamento su un circolatore posizionato su una tubazione del ricircolo dai piani alti.

Si è proceduto allo smontaggio delle apparecchiature sopra citate al fine di dar luogo ad una prima valutazione di ordine tecnico sulla fattibilità e tipologia di intervento manutentivo da eseguirsi. E' risultato necessario per una delle elettropompe, procedere alla sostituzione di cuscinetti, anelli di tenuta, pulizia interna delle giranti e coclee (camere interno pompa) tramite impiego di specifici abrasivi oltre alla sostituzione dei cuscinetti e riequilibratura dinamica del correlato motore elettrico; per l'altra elettropompa invece non sussistevano requisiti di economicità della riparazione della pompa conseguente a maggior usura non sanabile; è risultato possibile procedere a revisione del corrispondente motore elettrico associato.

L'intervento necessario per il ripristino di funzionalità risulta delinearci nella sostituzione di una pompa orizzontale, nella manutenzione straordinaria della pompa gemella della precedente e nella manutenzione straordinaria dei due motori elettrici associati alle pompe idrauliche, in precedenza menzionate, a cui va ad aggiungersi la manutenzione straordinaria (sostituzione cuscinetti usurati con conseguente perdita idraulica) sul circolatore del ricircolo acqua calda piani alti.

Rilevata quindi, la necessità di provvedere all'acquisto di una nuova pompa idraulica orizzontale essenziale al funzionamento dell'impianto, oltreché alla riparazione dell'altra pompa gemella, alla riparazione dei due motori delle pompe anzidette e di un circolatore dell'acqua calda, è stata contattata la ditta F.LLI GIACOSA S.N.C. con sede a Savigliano, via Clodoveo Cordoni 12- C.F. e P.IVA 00626190045, specializzata nel settore, la quale si è resa disponibile a provvedere nei tempi richiesti.

Visto l'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge n.77 del 2021 convertito con modifiche in Legge n.108/2021, in deroga all'art. 36 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. s.m.i.

Con lettera di invito prot. n. ASLCN1|26/10/2022|0134708 è stata pubblicata sul portale MEPA, la Trattativa Diretta (n. 3262742) al bando di riferimento OS3 (Opere Specializzate - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) relativa alla fornitura/riparazioni di cui trattasi.

**Segue Determinazione n. 00002121 del 14/11/2022**

---

Rilevato che entro il termine di scadenza fissato (ore 18:00 del 05/11/2022), la ditta ha presentato regolare offerta, offrendo un importo di € 8.560,20 oneri fiscali esclusi e che la stessa è ritenuta congrua.

Preso atto che la ditta F.LLI GIACOSA S.N.C. risulta regolare con i pagamenti contributivi INAIL ed INPS (numero protocollo INAIL\_35030128 con scadenza 10/02/2023).

Ritenuto di individuare ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. quale Direttore di Esecuzione del Contratto il Per. Ind. Gianluca Gambone della S.S. Gestione Servizi di Manutenzione - area di Savigliano.

Dato atto che non sono state rilevate situazioni di incompatibilità, né le situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente "Codice di Comportamento".

## **D E T E R M I N A**

Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente confermati:

1. di confermare se stesso, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice Appalti, quale Responsabile del procedimento;
2. di affidare, per le motivazioni anzi descritte, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del decreto-legge n.77 del 2021 convertito con modifiche in Legge n. 108/2021, in deroga all'art. 36 – comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la fornitura in oggetto, alla ditta F.LLI GIACOSA S.N.C. con sede a Savigliano, via Clodoveo Cordoni 12- C.F. e P.IVA 00626190045, importo contrattuale pari ad € 8.560,20= IVA esclusa;
3. di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Per. Ind. Gianluca Gambone, della S.S. Gestione Servizi di Manutenzioni, sede di Savigliano;
4. di dare atto che l'importo di affidamento pari a € 8.560,20 oltre a € 1.883,24 per IVA al 22% e complessivamente € 10.443,44, derivante dal presente

**Segue Determinazione n. 00002121 del 14/11/2022**

---

provvedimento, trova copertura con fondi aziendali al conto 1.12.07.11 "Attrezzatura generica" come seguente:

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo (oneri fiscali compresi)
2022	IMM	1.12.07.11	Attrezzatura Generica	€ 10.443,44

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere alla regolarizzazione delle attività;
6. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del Codice, il presente provvedimento sul profilo dell'Azienda, nella sezione <<Amministrazione trasparente>>.

**IL DIRETTORE SC SERVIZIO TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.