

Allegato B - Elenco materiale di consumo

	ART.	Descrizione	Dettaglio / Codice Prodotto
	1	Barra alimentazione orizzontale 19"	Barra di alimentazione 1U / 19", fissaggio orizzontale con >=6 prese bistandard italiana/shuko e interruttore magnetotermico. Presa di alimentazione Shuko
	2	Barra alimentazione verticale	Codice - AP7553 (PDU rack, base, zero U, 32 A, 230 V, 20 C13 e 4 C19)
	3	Patch panel 19" 24 porte RJ45 cat. 5e	19"
	4	Patch panel 19" 24 porte RJ45 cat. 6	19"
	5	Patch panel 19" 50 porte RJ11 cat. 3 telefonico	19"
	6	Cassetto ottico	19"
	7	Ripiano da 1 unità rack 19" profondità almeno 25cm	19"
	8	Ripiano da 2 unità rack 19" profondità almeno 35cm	19"
	9	Passacavo 19" orizzontale 1 Unità	19"
	10	Passacavo verticale APC ad anelli per armadio rack	Codice - AR8442
	11	Pannello cieco 19" 1 Unità	19"
	12	Pannello cieco 19" 2 Unità	19"
	13	Pannello cieco 19" 4 Unità	19"
	14	Cavo AT&T 110 – RJ45 1 coppia da 1,5m	-
	15	Cavo AT&T 110 – RJ45 1 coppia da 3m	-
	16	Cavo AT&T 110 – RJ45 1 coppia da 5m	-
	17	Cavo AT&T 110 – RJ45 4 coppie da 1,5m	-
	18	Cavo AT&T 110 – RJ45 4 coppie da 3m	-
	19	Cavo AT&T 110 – RJ45 4 coppie da 5m	-
	20	Fascette con strip	Sacchetto da almeno 100 fascette
	21	Sacchetto dadi in gabbia	Sacchetto da almeno 50 dadi
	22	Matassa cavo UTP cat 6 - CPR Cca – s1b, d1, a1	Minimo 300m
	23	Matassa cavo F/UTP o S/FTP cat 6 - CPR Cca – s1b, d1, a1	Minimo 300m
	24	Matassa cavo UTP cat 6 - CPR B2ca s1a, d1, a1	Minimo 300m
	25	Matassa cavo F/UTP o S/FTP cat 6 - CPR B2ca s1a, d1, a1	Minimo 300m
	26	Matassa cavo UTP cat 6 - da esterno antioditore	Minimo 300m
	27	Tester e Naso di rete	Tester interruzione cavi di rete 1, 2 e 4 coppie con funzionalità Traccia e individua i cavi RJ45 (STP / 4 core), RJ11, USB, BNC.
	28	Utensile per l'attestazione del cavo su morsettiera tipo 110 – modello singola coppia	-