

Spett.le

Azienda ASL CN1

S.C. Servizio Tecnico

alla c.a. ing. Morena

e p.c. ing. Soldano

ing. Riberi

Prot. n° TH/SPA/25/1981

Thiene, lì 30/09/2025

Oggetto: Convocazione Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 14bis, L. 241/1990. Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del “Nuovo Ospedale Unico del Quadrante Nord Ovest della Provincia di Cuneo (Saluzzo – Savigliano – Fossano)”.

Trasmissione documentazione PFTE aggiornata a seguito della richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti trasmessi dagli enti competenti riguardante la procedura di Conferenza dei Servizi.

Con riferimento alle note trasmesse da:

- Regione Piemonte – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, Prot. 10915 del 08.09.2025;
- ARPA, Prot. 79326 del 11.09.2025
- AIPO, Prot. 80753 del 15.09.2025
- Comune di Savigliano, Prot. 36703 del 15.09.2025
- Regione Piemonte – Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque, Prot. 13745 del 16.09.2025
- Provincia di Cuneo – Settore Gestione del Territorio, Ufficio Acque, Prot.0080784 del 16.09.2025
- Provincia di Cuneo - Settore Gestione del Territorio, Ufficio Controllo Emissioni ed Energia, Prot.0080784 del 16.09.2025
- ASL TO3, Prot. 0098100 del 18.09.2025

pervenute a seguito della consegna effettuata lo scorso 01.09.2025 per la Convocazione della Conferenza dei Servizi decisa tramite nota Prot. 0115039 del 01.09.2025 dall’Azienda Sanitaria Locale CN1, si trasmettono gli elaborati aggiornati che recepiscono le integrazioni richieste.

Nel particolare le note pervenute da:

- Regione Piemonte – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, Prot. 10915 del 08.09.2025
- ARPA, Prot. 79326 del 11.09.2025
- AIPO, Prot. 80753 del 15.09.2025
- Regione Piemonte – Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque, Prot. 13745 del 16.09.2025
- ASL TO3, Prot. 0098100 del 18.09.2025

contengono parere POSITIVO in merito al progetto con osservazioni relative alle successive fasi di progettazione e realizzazione delle opere in oggetto e pertanto, una volta chiusa la Conferenza dei Servizi e ricevuto il parere finale, si provvederà alla redazione di un elaborato progettuale specifico che avrà lo scopo di raccogliere queste osservazioni e/o prescrizioni e di essere una linea guida prescrittiva per le successive fasi del progetto.

STUDIO ALTIERI S.p.A. a Socio Unico

www.studioaltieri.it
altieri@studioaltieri.com
PEC: altieri@pec.studioaltieri.it

sede legale:
Thiene (Vicenza, Italy)
Via G. Colleoni, 56/58
Tel. +39 0445 375300
Fax +39 0445 375375

sede amministrativa:
Roma (Italy)
Via di Villa Ricotti, 20
Tel. +39 06 4417321
Fax +39 06 44249901

sede Romania:
București (România)
Sector 1, Calea
Dorobanți 103-105, Etaj 1
Tel. +90 312 2851429

sede Turchia:
Ankara (Turkey)
Şehit Ersan Cad.
Çoban Yıldızı Sokak 1/8 Çankaya
turkish.branch@studioaltieri.it

Facendo riferimento al paragrafo '*Parere di competenza per la procedura di VIA*' inserito nella nota redatta della Regione Piemonte – Settore Tutela e Uso Sostenibile delle Acque si segnala che la portata media considerata all'interno dello Studio di Impatto Ambientale è di 94,20 l/s. Peraltro tale dato, erroneamente riportato nella lettera di indizione della Conferenza dei Servizi inviata agli enti lo scorso 01.09.2025 con Prot. 0115039 da parte di ASL CN1, dovrà essere comunicato agli Enti in corrispondenza della presente integrazione.

Per quanto concerne i pareri trasmessi da:

- *Comune di Savigliano*, Prot. 36703 del 15.09.2025
- *Provincia di Cuneo – Settore Gestione del Territorio, Ufficio Acque*, Prot.0080784 del 16.09.2025
- *Provincia di Cuneo - Settore Gestione del Territorio, Ufficio Controllo Emissioni ed Energia*, Prot.0080784 del 16.09.2025

per agevolare la consultazione e garantire la corrispondenza tra le osservazioni formulate dagli Enti e il relativo recepimento, si rimanda alle tabelle allegate alla presente lettera, nello specifico:

- *Risposta nota C. Savigliano*
- *Risposta nota Pr. Cuneo – uff. emissioni*
- *Risposta nota Pr. Cuneo – uff. acque*

Con riferimento alla nota di ARPA del 11.09.2025, ripresa dalla provincia di Cuneo il 16.09.2025 si precisa che, a seguito di riconcordato accesso alle aree di intervento con i proprietari, sono stati effettuati prelievi di campioni idrici dai piezometri attualmente installati nell'area di intervento. I campioni sono stati immediatamente conferiti a laboratorio specializzato al fine di eseguire analisi chimiche e batteriologiche necessarie alla valutazione delle variazioni dello stato idrochimico della falda in relazione alle modificazioni della temperatura di restituzione. A causa delle tempistiche intrinseche alle analisi microbiologiche di laboratorio, e in particolare dei tempi di incubazione necessari per la crescita batterica, non sarà possibile disporre dei risultati entro il 30.09.2025. Si prevede la disponibilità di una prima serie di esiti entro il 10.10.2025, mentre i risultati specifici relativi alla ricerca di *Legionella* spp saranno disponibili entro il 17.10.2025.

Tali esiti consentiranno di definire il quadro conoscitivo delle condizioni idrogeochimiche pre-intervento e di integrare tali informazioni nelle successive fasi di progettazione esecutiva.

Con riferimento alla ricezione di parere contrario del 30.07.2025, nota prot. 17689, da parte del Comando VVF competente sul progetto inviato e alle successive interlocuzioni al fine di ottemperare alle prescrizioni formulate dallo stesso Comando VVF, si specifica con la presente che si è proceduto a stretto giro (nota prot. 1896 del 18.09.2025) a depositare un nuovo pacchetto di elaborati specifici – elaborati individuati con il prefisso C1065_D_FF – in sostituzione del precedente, al fine di ottenere il parere di conformità antincendio.

Tali adeguamenti attengono essenzialmente ad aspetti di dettaglio dal punto di vista antincendio che non incidono sulle altre discipline ed autorizzazioni, che possono quindi continuare ad essere sviluppate sulla scorta del progetto già trasmesso; sarà cura della scrivente recepire e coordinare in un unico layout tutte le osservazioni che perverranno in sede di conferenza dei servizi, in fase di riemissione finale del PFTE.

In allegato è presente l'elenco elaborati con evidenziati i documenti revisionati e/o ex novo.


Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono

Distinti saluti

*Responsabile integrazione
tra le prestazioni specialistiche*

Ing. Alessandro Melotto

Studio Altieri S.p.A. – Capogruppo Mandataria



Allegati:

- *Elenco elaborati aggiornato*
- *Risposta nota Comune di Savigliano*
- *Risposta nota Provincia di Cuneo – Uff. emissioni ed energia*
- *Risposta nota Provincia di Cuneo – Uff. acque*