

## **SC Servizio Tecnico**

Direttore Sostituto: arch. Luca Folco  
Telefono. 0171/450.780 – 0174/677.664  
E-mail: [tecnico@aslcn1.it](mailto:tecnico@aslcn1.it)

## **Oggetto: RISPOSTA A CHIARIMENTI**

### **CHIARIMENTO 1**

In riferimento ai documenti n. 4, 5 e 6 descritti nel disciplinare di gara e nella relazione tecnica, chiediamo di precisare cosa si intenda con la dicitura "relazione tecnica redatta da tecnico qualificato". Precisiamo, infatti, che in fase di gara non ci è possibile fornire il progetto esecutivo completo di schemi, specifiche ed illustrazioni tecniche come invece si evince dai documenti di gara.

### **RISPOSTA**

Per i punti 4, 5 e 6 dell'art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e art.16 del Disciplinare di gara si conferma la richiesta di una relazione tecnica firmata da un tecnico qualificato (professionista abilitato). Non viene richiesta una progettazione esecutiva ma una relazione assimilabile ad una progettazione preliminare.

### **CHIARIMENTO 2**

Chiediamo inoltre di confermare la vostra richiesta di garantire un range di temperatura esterna da -10 a + 40 °C e non da - 5 a + 40°C come realizzato di consueto per casse mobili simili. Precisiamo che, qualora fornissimo un'unità di condizionamento che soddisfi la vostra richiesta, sarebbe più complicato il posizionamento della stessa all'interno dello shelter.

### **RISPOSTA**

Si conferma la richiesta di garantire il range da -10 a +40 °C.