

---

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC SERVIZIO**  
**TECNICO**

**0000350 del 03/03/2016**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU GRUPPI REFRIGERATORI N.1 E N.3 DELL'OSPEDALE DI MONDOVI' – C.I.G. Z1218BC0C4 (IMPORTO €. 30.703,44=) -

**IL RESPONSABILE SC SERVIZIO TECNICO**

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1898 del 26/09/2008;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato il Geom. Giuliana BERTOLINO quale responsabile del procedimento

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 16/12/2014 ad oggetto: "Deliberazione 382 del 20/12/2012 "Provvedimenti amministrativi: regolamento" – Prima revisione" , e s.m.i;

rilevato che l'Ospedale di Mondovì, così come previsto dal DPR 14/01/97 e successiva Deliberazione del Consiglio Regionale del 22/02/2000 n. 616-3149 della Regione Piemonte, è dotato di impianti di condizionamento in tutta la sua superficie e che pertanto la centrale frigorifera dell'Ospedale produce acqua refrigerata per tutti gli impianti;

---

considerato che la suddetta centrale è composta da n. 3 gruppi frigo marchio "CLINT" e che occorre eseguire alcuni lavori di manutenzione straordinaria sui gruppi refrigeratori n.1 e n.3;

Quanto sopra la S.C. Servizio Tecnico ha contattato la ditta AEMMMEI S.N.C. con sede a Bassignana (AL), in quanto **CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA** per i **prodotti di marchio CLINT** - zone Asti, Alessandria e **Cuneo**, che ha presentato un preventivo di spesa così di seguito dettagliato:

Gruppo refrigeratorio n. 1 – preventivo prot. n. 17632|A del 18/02/2016

- Sostituzione di n. 2 valvole di sicurezza del compressore circuito 1, in quanto guaste;
- Pressatura del circuito con azoto, scarico e successiva ricarica completa del circuito con gas refrigerante R407C;
- Accensione e prove di funzionamento

Euro 5.980,00=

Gruppo refrigeratorio n. 3 – preventivo prot. n. 17636|A del 18/02/2016

- Sostituzione della batteria condensante in quanto guasta, previo smontaggio e riposizionamento ventilatori;
- Pressatura del circuito con azoto, scarico e successiva ricarica completa del circuito con gas refrigerante R407C;
- Accensione e prove di funzionamento

Euro 18.886,75=

pari ad un totale complessivo di euro 24.866,75= oneri fiscali esclusi

rilevato che per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, in ottemperanza al D. Lgs. n.81 del 09.04.2008, è stato redatto dal Servizio S.C. Prevenzione e Protezione, il DUVRI dal quale si evince che gli oneri della sicurezza ammontano a € 300,00 oneri fiscali esclusi;

preso atto che, a seguito della verifica sulla regolarità contributiva tramite il servizio

"DURC On Line", la ditta AEMMMEI S.N.C è risultata regolare con i pagamenti contributivi INAIL ed INPS (numero protocollo INAIL\_2421206 del 12/02/2016;

richiamata la deliberazione n. 758 del 21.12.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Aziendale per l'acquisizione in economia di lavori e servizi tecnici (parte II e III del citato regolamento) ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e al DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice) e loro s.m.i;

visto l'art. 29 (parte III Lavori) del sopra citato regolamento che prevede "... per lavori di importo inferiore a 40.000,00, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

ritenuto pertanto di affidare alla ditta AEMMMEI S.N.C. con sede in via della Vittoria n. 24 – 15042 Bassignana (AL) P.IVA/C.F. 02152970063 gli interventi di manutenzione straordinaria sui gruppi refrigeratori n. 1 e n. 3 dell'ospedale di Mondovì, pari ad un totale di euro 24.866,75=, oltre euro 300,00= per oneri di sicurezza contemplati nel DUVRI, per un totale complessivo di euro 25.166,75=+IVA 22%;

dato atto che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i soggetti aggiudicatari ed il soggetto competente all'adozione del presente provvedimento;

vista la necessità di individuare, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90 e dell'art. 10 del D. Lgs. 163/2006, il geom. Bertolino Giuliana quale Responsabile Unico del Procedimento;

## **D E T E R M I N A**

di affidare i lavori di manutenzione straordinaria sui gruppi refrigeratori n.1 e n.3 dell'Ospedale di Mondovì, alla ditta AEMMMEI S.N.C. con sede in Via della Vittoria n.24 – 15042 Bassignana (AL) – P.IVA /C.F. 02152970063 – per un importo totale pari ad euro 24.866,75=, oltre euro 300,00= per oneri di sicurezza contemplati nel DUVRI, per un totale complessivo di euro 25.166,75=+IVA 22%;

di dare atto che la spesa complessiva di €. 30.703,44= Iva compresa trova collocazione al conto 1.12.02.11 (articolo 20200889) del Bilancio dell'Azienda dell'anno 2016;

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il geom. Bertolino Giuliana Coordinatore del Settore Manutenzione Immobili per l'area di Mondovì – Ceva.

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2016	IMM	1.12.02.11	Valore originale fabbricati indisponibili	€ 30.703,44=

**IL RESPONSABILE SC SERVIZIO  
TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.