
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SC SERVIZIO
TECNICO

0001471 del 30/10/2015

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN FUNZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DEL P.O. DI SALUZZO – IMPORTO € 7.306,58 IVA INCLUSA - SMART C.I.G: ZD816A9E2C.

IL RESPONSABILE SC SERVIZIO TECNICO

visto l’articolo 122, titolo V dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 1273/08 del 30/06/2008, e s.m.i;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1898 del 26/09/2008;

attestata la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

individuato l’Ing. Claudio RIBERI quale responsabile del procedimento;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 460 del 16/12/2014 ad oggetto: “Deliberazione 382 del 20/12/2012 ”Provvedimenti amministrativi: regolamento” – Prima revisione” , e s.m.i;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 29.12.2014 avente ad oggetto: ”Adozione per l’anno 2015 dei budget economici trasversali attribuiti ai gestori di spesa dell’A.S.L. CN1” con la quale è stata assegnata la responsabilità delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) ai responsabili delle Macro Aree di Spesa;

richiamata altresì la deliberazione del Direttore Generale n. 37 del 13/02/2015 avente ad oggetto: "Anno 2015 Programmazione annuale delle attività afferenti

alle macro aree di spesa e pianificazione delle spese relative alle attività a rilevanza economica";

dato atto che il presente atto è ricompreso nell'ambito della programmazione 2015 di cui alle deliberazioni sopra citate;

considerato che a seguito black out rete elettrica in data 03/09/2015 il gruppo elettrogeno in oggetto, dopo circa un ora di regolare funzionamento, ha improvvisamente smesso di erogare energia elettrica con ripercussioni alle utenze elettriche dei vari Reparti e Servizi ospedalieri, non preservate da gruppo di continuità;

rilevato che il tecnico della Ditta GEMAP2 SERVICE S.r.l., alla quale è affidata la manutenzione del gruppo elettrogeno, è prontamente intervenuto su chiamata telefonica, constatando che il circuito di raffreddamento del motore presentava delle anomalie tali da non consentire la messa in funzione della macchina;

constatato che per risolvere nel minore tempo possibile tali criticità, la ditta GEMAP2 SERVICE S.r.l ha eseguito in tempi successivi una serie di operazioni consistenti nella sostituzione della pompa acqua e dei kit termostati motore, nonché nel cambio del liquido radiatore oltre al lavaggio radiatore e alla effettuazione di alcuni test con banco di prova resistivo e con carico reale;

puntualizzato che occorre avvalersi di ditta esterna, in grado di eseguire gli interventi tecnici specialistici secondo le procedure contenute nei manuali d'uso e manutenzione specifici per ogni impianto/attrezzatura e indispensabili per mantenere tutte le condizioni di garanzia previste nei predetti manuali;

visto che la ditta GEMAP2 SERVICE S.r.l. – Via Centallo n° 39 – 12023 CARAGLIO (CN) è la fornitrice del gruppo elettrogeno in oggetto e quindi conosce in dettaglio le caratteristiche tecniche non solo della macchina ma anche dell'impianto a cui è collegata;

preso atto che per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, non è stato necessario predisporre il DUVRI in ottemperanza al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, poiché i lavori sono stati eseguiti in locali confinati in cui era interdetta l'accessibilità al personale di altre ditte;

preso atto che per assicurare la continuità dell'alimentazione elettrica dell'intero Presidio Ospedaliero e garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate era indispensabile procedere con la massima urgenza;

dato atto che la ditta GEMAP2 SERVICE S.r.l. ha inviato il consuntivo n. 1007/15 del 20/10/2015 (Prot. n° 101660/A del 20/10/2015) dell'importo di € 5.989,00=, oneri fiscali esclusi, agli atti della S.C. Tecnico sede di Saluzzo;

dato atto che viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Claudio Riberi, Responsabile del settore "Gestione manutenzioni immobili" della S.C. Servizio Tecnico;

preso atto che è stato individuato quale Direttore dei Lavori il geom. Michele Prato, Collaboratore Tecnico presso la S.C. Servizio Tecnico – Sede di Saluzzo;

D E T E R M I N A

di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, l'esecuzione dei lavori urgenti relativi ad interventi manutentivi del gruppo elettrogeno in oggetto del Presidio Ospedaliero di Saluzzo – SMART CIG ZD816A9E2C - alla ditta GEMAP 2 SERVICE S.r.l. – Via Centallo n° 39 – 12023 CARAGLIO (CN) - P. Iva: 02973470046, per l'importo di €. 5.989,00=, oltre a € 1.317,58= per I.V.A. al 22%, per un totale di € 7.306,58=;

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Claudio Riberi, Responsabile del settore "Gestione manutenzioni immobili" della S.C. Servizio Tecnico;

di nominare, il geom. Michele PRATO, Direttore dei Lavori;

di dare atto che la spesa prevista ammontante a € 7.306,58=, comprensiva dell'aliquota I.V.A. al 22%, trova copertura sul conto 03.10.02.01 (Art. 202000157) del Bilancio dell'Azienda per l'anno in corso;

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione conto	Importo
2015	FAC/MAN	03.10.02.01	Manutenzione ordinaria immobili	€ 7.306,58

di dare atto che le fatture saranno liquidate secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante l'urgenza di provvedere a quanto indicato in oggetto.

**IL RESPONSABILE SC SERVIZIO
TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Livio DRAGONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.